



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/B/0779/03/2011**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Elastyczne przewody higieniczne: ALAD-HY-3, ALAD-HY-L, ALID-HY-3, ALID-HY-L**

Zawierający / containing: **glin, poliester, stal i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **transportu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, szpitalach i obiektach przemysłowych**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- z wyjątkiem systemu wentylacji/klimatyzacji pomieszczeń szpitali o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sal operacyjnych, pooperacyjnych, OIOM...).

Wytwórca / producer:

**AFS IVEDIK ORGANIZE SANAYI BOLGESI  
1468 Cadde No: 153 Ostim/Ankara, Turcja**

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

**ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o.o.  
00-719 Warszawa  
ul. Zwierzyniecka 8b**

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-10-04 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2016-10-04  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 4 października 2011

The date of issue of the certificate: 4th October 2011

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

mgr T. Potasicki